



材質：鋼板 t=1.6  
 表面処理：ポリエステル焼付塗装  
 塗装色（マンセル記号）：ホワイトアーモンド(2.5GY8.3/1.75)  
 温度ヒューズ溶断温度：72℃±5℃  
 適用機種：FY-10ZU, FY-10ZR  
 ※取付位置は温度ヒューズのメンテナンスが可能な場所を設定してください。

■ 建材試験センター試験成績番号

温度ヒューズ作動試験	第 30442号
漏煙試験	第 30436号

名称	屋外フード（防火ダンパー付）		品番	FY-HB101
作成年月日	'85. 2. 1	図面整理番号	AZ-028	改訂NO. 1
改訂年月日	'03. 1. 1			
松下電器産業株式会社・松下エコシステムズ株式会社				